TOS

Pi = 46.5 kW
Ps = 32.5 kW
230/400V

/Licznik energii elektr./
230/400V
3x63A
Q1 Vistop100
3xL301
OCHR. PRZEPIĘĆ. /B+C/
YKY5x25 /zasilanie do weryfikacji w trakcie realizacji/
N
PE
GSU
Fe/Zn25x4 /10 Ohm/

Nr obwodu		TOS 1	TOS 2	TOS 3	TOS 4	TOS 5	TOS 6	TOS 7	TOS 10	TOS 11	TOS 12	TOS 13	TOS 14	TOS 15	TOS 16	TOS 17	TOS 18	TOS 20	TOS 21
		Q2 XLP-00 50A	Q3 XLP-00 20A	Q4 P304 30mA 40A	F4.1 S301 C16	F4.2 S301 C16	F4.3 S301 C16	F4.4 S301 C16	F4.5 S301 C16	Q5 P304 30mA 40A	F5.1 S301 C16	F5.2 S301 C16	F5.3 S301 C16	F5.4 S301 C16	F5.5 S301 C16	Q6 P312 16/0.03	Q7 P312 16/0.03	Q8 P312 16/0.03	Q9 P312 16/0.03	Q10 P302 30mA 40	F10.1 S301 B13	F10.2 S301 B13
		CW1	CW2														18		EM		
YKY5x16				YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp3x2.5	YDYp 3x1.5	YDYp3x1.5	
Ilość /szt/				3	2	4	3	4	2	3	2	3	1	1	1	1	2	12	4
Moc /kW/	25.0	5.5		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	0.1
	inst.wody inst.gazu inst.wenty.	CENTRALA WENTYLACYJNA CW1	CENTRALA WENTYLACYJNA CW2	GN. WTYCZKOWE 230V-KUCHNIA	GN. WTYCZKOWE 230V-KUCHNIA	GN. WTYCZKOWE 230V-KUCHNIA	GN. WTYCZKOWE 230V-KUCHNIA	GN. WTYCZKOWE 230V-KUCHNIA	GN. WTYCZKOWE 230V-POM. POMOCNICZE	GN. WTYCZKOWE 230V-POM. POMOCNICZE	GN. WTYCZKOWE 230V-POM. POMOCNICZE	GN. WTYCZKOWE 230V-POM. POMOCNICZE	GN. WTYCZKOWE 230V-POM. POMOCNICZE	GN. WTYCZKOWE 230V-PODGRZEWACZ WODY POJ.	GN. WTYCZKOWE 230V-PODGRZEWACZ WODY POJ.	GN. WTYCZKOWE 230V-PATELNIA ELEKTRYCZNA	GN. WTYCZKOWE 230V-STANOWISKO KOMPUTEROWE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE AWARYJNE/EWAKUACYJNE/	

TOS

/widok po otwarciu drzwi/



/widok drzwi/



UWAGI

1. Szafkę TOS wykonać na bazie typowej skrzynki metalowej o wymiarach jak na rys. lub podobnych
2. Na drzwiach wewnętrznych szafki opisać obwody zgodnie ze schematem ideowym
3. W nowej tablicy pozostawione miejsce dla istniejących obwodów części niemodernizowanej
4. Zabudowa rozdzielnicy na ścianie

230/400V | UKŁAD TN-S

skm projekt
43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8
www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel./fax 0048 32 219 0411 ■ tel. 0048 32 219 0410

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM 43-100 Tychy, ul.Fabryczna 2, działka nr 2312/4
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE TABLICA T0S - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Ślusarz	598/78		PW	11.2018	1:100
OPRACOWAŁ				NR RYSUNKU :	EW-03	
SPRAWDZIŁ				SYMBOL :		