


OZNACZENIA:

- zasilanie
- powrót
- granica opracowania

UWAGA:

1. Instalację zaprojektowano w systemie KAN Therm Press z rur PE-RT.
2. Przewody zaizolować zgodnie z wrunkami technicznymi.
3. Przewody prowadzić zachowując samokompensację.
4. Przewody prowadzić w posadzkach i pod stropem.
5. Dobrano grzejniki płytowe, z zasilaniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem.
6. Instalację wpiąć do istniejącego pionu.
7. Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż. zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.
8. Istniejącą instalację należy zlikwidować.


skm projekt

43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8

www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel./fax 0048 32 219 0411 ■ tel. 0048 32 219 0410


| | |
|---|---|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM<br>43-100 Tychy, ul.Fabryczna 2, działka nr 2312/4 |
| TYTUŁ RYSUNKU | RZUT - INSTALACJA C.O. |

| UDZIAŁ | NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | FAZA PROJEKTU | DATA | SKALA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Michał Grzyb | SLK/1938/ PWOS/07 | | PB | 12.2018 | 1:50 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Daria Karlik | | | NR RYSUNKU : | S1 | |
| SPRAWDZIŁ | | | | SYMBOL : | | |


PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY skm projekt JEST ZABRONIONE

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ