

Katowice, dn. 05.02.2015 r.

Odpowiadając na pismo chciałbym przekazać następujące wyjaśnienia dotyczące postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: „Przebudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową budynku przy ulicy Żytniej 8 wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., gazową, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi), z elementami zagospodarowania terenu oraz budowa zjazdu z ul. Żytniej w Sosnowcu na działkach ewid. 6214 i 6218”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytanie następującej treści:

Treść maila: „Po zapoznaniu się z dokumentacją dot. wentylacji i klimatyzacji dla budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu, okazało się, że przedmiary robót dla tego zakresu, nie uwzględniają nigdzie dostawy i montażu klimakonwektorów. Jest ich ponad 20szt., dlatego, jeśli jest jeszcze taka możliwość, zwracam się z prośbą o skierowanie do Zamawiającego prośby o wyjaśnienie tej nieścisłości (czy klimakonwektory są poza zakresem zadania, a jeśli stanowią zakres - prosimy o wyjaśnienie problemu i o uzupełnienie przedmiarów).”

Odp.: Dostawę i montaż klimakonwektorów należy ująć w wycenie. Klimakonwektory są elementem wspólnym instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej i przedmiarach instalacji CO, rozdział 2 INSTALACJA CO . Pozycja 53 Klimakonwektory kasetonowe (ze sterownikami) i pozycja 54 Klimakonwektory kanałowe (z kratkami i sterownikami).

KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Miroslaw Pachucki