

Katowice, dn. 02.02.2015 r.

Odpowiadając na pismo chciałbym przekazać następujące wyjaśnienia dotyczące postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania: „Przebudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową budynku przy ulicy Żytnie 8 wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., gazową, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi), z elementami zagospodarowania terenu oraz budowa zjazdu z ul. Żytniej w Sosnowcu na działkach ewid. 6214 i 6218”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytanie następującej treści:

W zestawieniu stolarki okiennej jest opis, że okna i drzwi mają być malowane na 2 kolory (inna od wewnątrz a inna od zewnątrz), natomiast w opisie architektonicznym jest informacja, że okna mają być w jasnym kolorze (białym). Prosimy o informacje jakie okna przyjąć do wyceny.

Odp.: Stolarka okienna (oprócz O10 i V1) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz została zaprojektowana w kolorze biały półmat RAL 9003. Okna stałe O10 oraz okna połaciowe V1 znajdujące się pomiędzy połaciami – od środka kolor biały półmat RAL 9003, od zewnątrz kolor blachy aluminiowej na dachu i ściance pomiędzy połaciami - szary (NCS S 3502-B).

KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Mirosław Pachucki